



Република Србија  
ОПШТИНА КУРШУМЛИЈА  
Општинска управа  
Одељење за привреду и локални економски развој  
Број: ROP-KUR-26521-LOC-1/2017  
Заводни број: 01-353-72  
Дана: 22. 09. 2017. године  
Куршумлија

Одељење за привреду и локални економски развој Општинске управе Куршумлија, поступајући по захтеву инвеститора ОДС "ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд, ул. Масарикова 1-3, Огранак ЕД Прокупље, ул. Милоша Обилића бр.36 (МБ:07005466; ПИБ:100001378), заведен у овој служби дана: 01.09.2017. године под бројем: 01-353-72, на основу члана 53.а) Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС”, бр.72/2009, 81/2009, 24/2011, 121/2012, 132/2014 и 145/2014), Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре ("Сл.гласник РС" бр.113/2015и 96/2016) и Уредбе о локацијским условима ("Сл.гласник РС" бр.35/2015 и 114/2015) **издаје:**

#### ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ

**I ИЗДАЈУ СЕ локацијски услови за изградњу:  
35kV далековода ТС 35/10kV: "Косаничка Рача" – Пролом бања**

#### **II ПОДАЦИ О ЛОКАЦИЈИ:**

**Место:** општина Куршумлија

**Катастарске парцеле на којима се постављају стубови:**

к.п. бр. 2435/3 и 543/2 КО Рача;  
к.п.бр. 959, 967, 933, 929, 681, 714, 709, 862, 868, 1021/1 и 1016/2 КО Дешишка;  
к.п. бр. 2163 КО Рударе;  
к.п. бр. 8, 39, 252 и 219 КО Механе;  
к.п. бр. 981, 1121, 1120, 1110, 1105, 962, 1114, 1129, 1139, 1168/4 и 1171/1 КО Велико Пупавце

**Катастарске парцеле преко којих прелази надземни 35kV вод:**

к.п. бр. 544/2, 543/1, 542 и 541/2 КО Рача;  
к.п. бр. 1013, 951, 1112/1, 958, 976, 971, 941, 934, 931, 1008, 930, 684, 680, 682, 1005, 581, 718, 711, 710, 855, 856, 857, 858, 864, 872, 870, 871 и 1104 КО Дешишка;  
к.п. бр. 2164, 2162 и 2161/1 КО Рударе;  
к.п. бр. 11,12,5,9,53,50,43, 42, 41, 38, 1672, 35 253, 257 и 258 КО Механе;  
к.п. бр. 1039/2, 1038, 1044, 1480/1, 1027, 1022, 1017, 1013, 1007, 983, 941, 963, 958, 957, 968, 1130, 1127, 1136, 1137, 1147, 1163, 1164, 1167, 1104, 1172/2, 1172/1 и 1174/2 КО Велико Пупавце

### III ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ:

**Тип објекта:** Надземни једноструки 35 kV вод  
**Категорија:** Г  
**Класификациони број:** 222410 – Локални електрични надземни или подземни водови  
**Врста изградње:** Нова градња

#### Основне карактеристике објекта (електромонтажни део):

- Укупна дужина 35 kV вода: ..... 6679,24 m
- Укупна дужина вода надземно: ..... 6679,24 m
- Тип проводника: ..... Уже ЈУС Н.Ц1.351 - 3 x 95/15 mm<sup>2</sup> - Ал/Ч
- Укупна тежина проводника: ..... 8400 kg
- Тип заштитног ужета: ..... 1 x Ч III уже ЈУС Н.Ц1.702 - 35
- Укупна тежина заштитног ужета: ..... 11990 kg

#### Основне карактеристике објекта (грађевински део):

- Тип стубова: ..... Челично решеткасти, типа "Јела" са једним врхом за заштитно уже, осим стуба бр. 1 који је армирано-бетонски
- Број стубова: ..... 36 ком
- Број затезних стубова: ..... 13 ком
- Број носећих стубова: ..... 23 ком
- Тип темеља: ..... бетонски
- Укупно темеља: ..... 36 ком

**Положај објекта:** ..... Према Ситуационом плану Идејног решења

#### Прикључци на инфраструктуру:

- Прикључак на електроенергетску мрежу: Изводи се у трафостаници 35/10 kV "РАЧА" (35 kV водна ћелија бр.3), лоцираној на катастарској парцели број: 543/2 КО Рача

### IV ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА:

**ПЛАНСКИ ОСНОВ:** Просторни план подручја посебне намене Радан планине ("Службени гласник РС" бр. 110/2014) и Просторни план јединице локалне самоуправе Куршумлија ("Сл.лист општине Куршумлија" бр.6/2015)

#### ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА

Целокупну електроенергетску мрежу и трафостанице градити у складу са важећим законима, стандардима, техничким прописима, препорукама и нормативима, посебно у складу са Законом о енергетици (Службени гласник Р.С. бр 84/2004.) и Правилником о техничким нормативима за изградњу надземних електроенергетских водова називног напона од 1 kV до 400 kV (Службени лист СФРЈ бр. 18/92.

Високонапонску и нисконапонску градити надземно или подземно у јавном, осталом или пољопривредном земљишту, по могућности у већ постојећим електроенергетским коридорима, уз сагласност власника - корисника парцела. У зонама заштите непокретног културног добра, зони пратећих путних садржаја, туристичким локалитетима, у централним деловима насеља, парковским површинама, у зонама са вишепородичним становањем, у радним зонама, комуналним површинама,

као и зонама за спорт и рекреацију мрежу обавезно каблirati. Дубина полагања каблова треба да буде најмање 0,8 m.

Ван насељених места енергетску мрежу (кабловску или ваздушну), постављати у коридорима саобраћајница, и путева, на пољопривредном земљишту уз сагласност власника (корисника) парцеле и управљача пута.

При паралелном вођењу енергетских каблова напона до 10 kV и телекомуникационих каблова, најмање растојање мора бити 0,50 m, односно 1m за каблове напона преко 10 kV, при укрштању енергетских и телекомуникационих каблова угао укрштања треба да буде 90°.

Електромрежу полагати на минималном растојању од 0,5 m од темеља објеката и 1 m од дубина између горње ивице кабловске канализације и површине пута је минимално 0,80 m. Међусобни размак електроенергетских каблова у истом рову одредити на основу струјног оптерећења, а минимално растојање је 0,7 m код паралелног вођења и минимално 0,2 m код укрштања; обезбедити кабловске водове од међусобног контакта како код паралелног вођења тако и код укрштања. Када се ваздушни водови воде изнад објеката неопходно је појачање изолације, а за објекте где се задржава већи број људи потребна је и механички појачана изолација. Није дозвољено постављање зидних конзола или кровних конзола и носача водова на стамбеним зградама преко којих прелазе ВН надземни водови. Није дозвољено водити надземне водове изнад објеката у којима се налазе лакозапаљиви материјали, на пролазу поред таквих објеката хоризонтална сигурносна удаљеност једнака је висини стуба увећаној за 3m а износи најмање 15 m.

#### **V УСЛОВИ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ИЗГРАДЊУ – у складу са условима прибављеним од имаоца јавних овлашћења:**

1. АД за управљање јавном железничком инфраструктуром "ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ" а.д., Београд : ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ за укрштање трасе 35kV далековода Рача-Пролом Бања са железничком пругом (Ниш)-Дољевац-Кастрат-Косово Поље у км 68+470, бр.16/2017-2354 од 14.09.2017.године;
2. Јавно предузеће "ПУТЕВИ СРБИЈЕ", Београд: УСЛОВИ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ, интерни број: ЈНП 125 од 06. 09. 2017. Године;
3. Министарство за заштиту природе Србије, Београд: РЕШЕЊЕ од 19.09.2017. године под 03 број: 019-2129/2;
4. Министарство унутрашњих послова, Сектор за ванредне ситуације, Одељење у Прокупљу: УСЛОВИ У ПОГЛЕДУ МЕРА ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА, број: 217-12352/17-2 од: 19.09.2017. године;
5. "ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" , Предузеће за телекомуникације а.д. Београд, Извршна јединица Ниш, РЦ Прокупље: ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ИЗГРАДЊУ, бр. 8455-330167/4-2017 од 05. 09. 2017.године са графичким прилогом уцртане мреже ;
6. Јавно водопривредно предузеће "СРБИЈАВОДЕ", Београд, Водопривредни центар "Морава" – Ниш: ВОДНИ УСЛОВИ, број: 2-07-5614/2 од: 19.09.2017.године.

#### **VI НАКНАДЕ:**

За издавање ових Локацијских услова наплаћују се следеће таксе и накнаде:

- \* Накнада Агенцији за привредне регистре за вођење централне евиденције у износу од 2.000,00динара;
- \* Републичка административна такса за подношење захтева у износу од 310,00 динара;
- \* Накнада за рад општинског органа за издавање Локацијских услова у износу од: 200.377,20 динара, сходно Одлуци о општинским административним таксама и накнадама за услуге које врши општинска управа ("Сл. лист Општине Куршумлија" бр.20/2013 и 35/2016 – Тарифни број 6);



- \* Накнада РГЗ-у за издавање копије плана, копије плана водова и уверења о подземним водовима:
  - Такса за услугу РГЗ-а у износу од 79.987,00 динара и
  - Републичка административна такса у износу од 310,00 динара;
- \* Накнада "Инфраструктура железнице Србије" а.д. за издавање техничких услова у износу од: 43.200,00 динара;
- \* Такса Завода за заштиту природе Србије за издавање акта о условима заштите природе у износу од: 30.000,00 динара;
- \* Републичка административна такса за издавање услова у погледу мера заштите од пожара, МУП, Сектор за ванредне ситуације, Одељење у Прокупљу, у износу од: 16.570,00 динара;
- \* Накнада "Телеком Србија" а.д., Таковска 2, Београд за израду техничких услова у износу од 13.194,95 динара и
- \* Накнада ВПЦ "Морава" Ниш за издавање водних услова у износу од 19.800,00 динара.

## **VIИ ВАЖЕЊЕ ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА:**

Ови Локацијски услови важе 12 месеци од дана издавања истих или до истека важења Решења којим се одобрава извођење радова издатог у складу са овим Локацијским условима.

## **VIIИ НАПОМЕНА:**

Саставни део ових локацијских услова су:

- Идејно решење израђено од стране пројектанта Оператор дистрибутивног система "ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА" д.о.о. Београд, Огранак "Електродистрибуција Прокупље", број:613/2 Прокупље, 24.07.2017. године, потписано и оверено од одговорног пројектанта: Бора Михајловић, дипл.инж.ел., лиценца бр. 350 7695 04 и

- Услови имаоца јавних овлашћења прибављени у поступку издавања локацијских услова.

На основу ових Локацијских услова не може се приступити грађењу објекта, али се може приступити изради Идејног пројекта и поднети захтев за издавање Решења којим се одобрава извођење радова, у складу са чланом 145. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС”, бр.72/2009, 81/2009, 24/2011, 121/2012, 132/2014 и 145/2014).

Идејни пројекат израдити у складу са овим Локацијским условима, прописима и правилима струке, на основу члана 118 . Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС” бр.72/2009, 81/2009, 24/2011, 121/2012, 132/2014 и 145/2014) и Правилника о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објекта („Сл. гласник РС” бр. 23/2015, 77/2015 и 58/2016).

Инвеститор покреће поступак за издавање Решења којим се одобрава извођење радова подношењем захтева надлежном органу кроз ЦИС. Уз захтев, инвеститор је дужан да приложи доказе прописане чл.28. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем ("Сл.гласник РС" бр.113/2015 и 96/2016).

По издавању локацијских услова, подносилац захтева може поднети захтев за измену једног или више услова за пројектовање, односно прикључење објекта на инфраструктурну мрежу, у ком случају се врши измена локацијских услова.

Против ових Локацијских услова може се поднети приговор Општинском већу општине Куршумлија у року од 3 дана од дана пријема истих. Приговор се предаје преко овог одељења.

Локацијски услови се достављају:

1. Подносноцу захтева,
2. Имаоцима јавних овлашћења:
  - АД за управљање јавном железничком инфраструктуром "ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ", Београд
  - Јавно предузеће "ПУТЕВИ СРБИЈЕ", Београд
  - Министарство заштите животне средине, Београд,
  - МУП, Сектор за ванредне ситуације, Одељење у Прокупљу,
  - "Телеком Србија" ад, Београд, Извршна јединица Ниш
  - Јавно водопривредно предузеће "СРБИЈАВОДЕ", Београд, ВПЦ "Морава" – Ниш
3. Регистратору ради објављивања,
4. Уз досије предмета.

Обрадила:

*Наташа Ђуровић, дипл. грађ. инж.*

ШЕФ ОДЕЉЕЊА

*Снежана Радовић, дипл. економиста*