



Република Србија  
ОПШТИНА КУРШУМЛИЈА  
Општинска управа  
Одељење за привреду и локални економски развој  
Број: ROP-KUR-22567-LOCH-2/2020  
Дана: 14. 10. 2020. године  
Куршумлија

Одељење за привреду и локални економски развој Општинске управе Општине Куршумлија, поступајући по захтеву број: ROP-KUR-22567- LOCH-2/2020, који је дана: 23.09.2020. године поднео Игор Китановић (ЈМБГ: [REDACTED]) из Прокупља, ул. [REDACTED], на основу члана 53.а) Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС”, бр.72/2009, 81/2009, 24/2011, 121/2012, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019-др.закон и 9/2020) и члана 7., 8. и 12. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре ("Сл.гласник РС" бр.68/2019), доноси:

### ЗАКЉУЧАК

**ОДБАЦУЈЕ СЕ** захтев број: ROP-KUR-22567- LOCH-2/2020 за издавање локацијских услова за изградњу стамбеног објекта спратности По+Пр+Пк на катастарској парцели бр.1951 КО Пролом, због недостатака у идејном решењу.

### Образложење

Подносилац захтева: Игор Китановић (ЈМБГ: [REDACTED]) из Прокупља, ул. [REDACTED], поднео је овом Одељењу кроз ЦЕОП систем преко пуномоћника: Александра Петров (ЈМБГ: [REDACTED]) из Прокупља, ул. [REDACTED], под бројем: ROP-KUR-22567- LOCH-2/2020, усаглашен захтев за издавање локацијских услова за изградњу стамбеног објекта спратности По+Пр+Пк, на катастарској парцели бр.1951 КО Пролом.

Уз захтев је поднета следећа документација:

- Идејно решење- пројекат архитектуре број: А 1009/1-20, Прокупље, 10.09.2020., израђено од стране пројектанта: "Инжењерингпројект" ДОО, ул.Ратка Павловића бр.122, Прокупље, одговорни пројектант: Александра Петров, дипл.инж.арх., лиценца бр. 300 J051 10, у pdf -у,
- Графички прилози Идејног решења у dwg формату,
- Главна свеска број: GS 1009/1-20, Прокупље, 10.09.2020,
- Пуномоћје за Александру Петров,
- Доказ о уплати накнаде за вођење централне евиденције за издавање локацијских услова у износу од 1.000,00 динара,
- Доказ о уплати РАТ за подношење захтева у износу од 320,00 динара и
- Доказ о уплати општинске накнаде за издавање локацијских услова у износу од 5.000,00 динара, као и документацију за коју не постоји обавеза достављања уз захтев за издавање локацијских услова за изградњу стамбених објеката:
  - Геодетски снимак постојећег стања на КТП подлози израђен, потписан и оверен од стране "GEO PROJEKT INŽENJERING" ул.Војводе Мишића 14А Лесковац, у pdf и у dwg формату.

Поступајући по усаглашеном захтеву, надлежни орган се обратио одговарајућим имаоцима јавних овлашћења ради издавања услова и података потребних за израду локацијских услова и том приликом прибавио је:

- 1) ЛПКД "ТОПЛИЦА" из Куршумлије: ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ за пројектовање и прикључење на систем одвођења отпадних вода у Пролом бањи, број: 848 од 09.10.2020.године,
- 2) ЛПКД "ТОПЛИЦА" из Куршумлије: ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ за пројектовање и прикључење на систем водоснабдевања у Пролом бањи, број: 55 од 08.10.2020.године и
- 3) ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА, Огранак Електродистрибуција Прокупље: ОБАВЕШТЕЊЕ О НЕМОГУЋНОСТИ ИЗДАВАЊА УСЛОВА ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ПРИКЉУЧЕЊЕ број: 8С.1.1.0.-Д.10.20-280100-20 од 05.10.2020.године.

На основу наведеног Обавештења ЕПС Дистрибуције, надлежни орган је утврдио да нису испуњени услови за даље поступање по захтеву због недостатака у садржини идејног решења, односно да је за потребе издавања услова за прикључење предметног објекта на дистрибутивни систем електричне енергије потребно допунити идејно решење следећим подацима:

- На основу члана 9 Уредбе о условима испоруке и снабдевања електричном енергијом („Сл.гласник РС“ бр.63/2013 и 91/2018) минимална одобрена снага која се може одобрити решењем о одобрењу за прикључење износи 3,68KW за монофазни односно 11,04 KW за трофазни прикључак уз уградњу ограничавача снаге (лимитатора) од 16А. Потребно је доставити податак о потребном енергетском капацитету, односно потребној ангажованој снази објекта (3,68кВ-16А; 4,6-20А; 5,75кВ-25А; 7,36кВ-32А),
- број тарифа – једна – две,
- начин грејања.

Према члану 8. став 2. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем (*"Сл. гласник РС" бр.68/2019*), надлежни орган ће захтев за издавање локацијских услова одбацити закључком када идејно решење не садржи податке потребне за издавање локацијских услова, уз навођење свих недостатака, односно разлога за одбацивање, не упуштајући се у оцену техничке документације у складу са одредбом члана 8ђ Закона. Према члану 12. став 2. истог Правилника, ако ималац јавних овлашћења достави надлежном органу обавештење да не може да изда услове за пројектовање и прикључење због недостатака у садржини идејног решења достављеног уз захтев за издавање локацијских услова, надлежни орган без одлагања одбацује захтев за издавање локацијских услова у складу са чланом 8. став 2. овог Правилника.

На основу напред наведеног, а у складу са чл.8. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем одлучено је као у диспозитиву.

#### Напомена:

- Како се предметна катастарска парцела налази у ужој зони санитарне заштите изворишта због чега није дозвољена изградња стамбених објеката без адекватног одвођења употребљених вода и како је у условима ЛПКД "Топлица" из Куршумлије наведено да издавање услова за прикључење на систем одвођења отпадних вода и водоводну мрежу није у њиховој надлежности, потребно је наведене услове прибавити од корисника, односно Месне заједнице Пролом (ван Обједињене процедуре за издавање грађевинске дозволе). Уколико не постоји могућност прикључења на постојећи систем одвођења отпадних вода, до изградње канализационе мреже за употребљене воде, дозвољава се изградња водонепропусних септичких јама са организованим пражњењем.
- Подносилац захтева може само једном искористити право на подношење усаглашеног захтева без обавезе достављања документације поднете уз захтев који је одбачен и поновног плаћања административне таксе за подношење захтева и накнаде наведених у члану 6. став 2. тачка 2) Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем. Ако уз усаглашени захтев подносилац достави измењен документ у односу на документ који је већ доставио уз одбачени захтев, надлежни орган ће поступати по том измењеном документу. Ако због измењеног документа наступи додатни недостатак који је разлог за одбацивање захтева, подносилац не може поново користити право, већ је у обавези да при подношењу новог захтева достави сву прописану документацију и поново плати прописане таксе и накнаде.

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог закључка може се изјавити приговор Општинском већу Општине Куршумлија, преко овог Одељења, у року од три дана од дана достављања истог. Приговор се таксира са 210,00 динара административне таксе на рачун бр. 840-742251843-73, број модела 97, са позивом на број: 33-054.

Закључак се доставља:

1. *Подносиоцу захтева и*
2. *Регистратору ради објављивања.*

Обрадила,  
*Саветник на пословима из области урбанизма  
и обједињене процедуре:*  
***Наташа Буровић, дипл. инж. грађ.***

ШЕФ ОДЕЉЕЊА  
***Снежана Радовић, дипл. економиста***